



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie

Wolsztyn, 11 marca 2026 r.

ON-HK.903.32.2026

Sprawę prowadzi:	Monika Spiralska +48 68 384 20 23 higiena.komunalna.psse.wolsztyn@sanepid.gov.pl
------------------	--

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY NA BASENIE

Na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416), § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) oraz po przeanalizowaniu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenianych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia;
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią;
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wolsztynie stwierdza, że jakość wody na basenie zlokalizowanym w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 14, funkcjonującym w ramach Zespołu Szkół Specjalnych w Wolsztynie **odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami** określonymi

w załączniku nr 1 i nr 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Próbki wody do badań laboratoryjnych pobrano zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie. Badania jakości wody w ramach kontroli wewnętrznej wykonało laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 700. Ponadto zarządzający pływalnią prowadził rejestr wyników prowadzonych pomiarów i bieżącej obserwacji, a także w wodzie dokonywano oznaczeń: pH, potencjał redox, stężenie chloru wolnego i związanego oraz temperatury.

Woda doprowadzana na basen pochodzi z systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z wodociągu Wolsztyn, który znajduje się pod stałym nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie. Wodę do badań laboratoryjnych pobierano z 1 niecki basenowej oraz z systemu cyrkulacji. Prowadzony jest stały proces uzdatniania i dezynfekcji wody w niecce basenowej przy użyciu filtrów piaskowych z hydroantracytem i podchlorynem sodu. Pływalnia nie posiada niecek przeznaczonych do nauki pływania dla niemowląt i dzieci do lat 3.

Dokonano analizy wyników badań jakości wody na basenie, na przestrzeni raportowanego okresu odnotowano wystąpienia ponadnormatywnych wartości badanych parametrów w wodzie w niecce basenowej oraz w wodzie z systemu cyrkulacji. Pod względem mikrobiologicznym woda odbiegała od wymagań ze względu na chwilowe podwyższenie *ogólnej liczby mikroorganizmów w 36°C* w systemie cyrkulacji oraz *ogólnej liczby mikroorganizmów w 36°C* i *Legionella sp.* w niecce basenowej. Z uwagi na obecność bakterii *Legionella sp.*

w niecce basenu rekreacyjnego basen został zamknięty decyzją Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie w dniach od 17 października do 13 listopada 2025 r. Spośród przekroczeń fizykochemicznych wystąpiło podwyższenie stężenia *chloroformu* i *mętności* w niecce basenowej oraz *chloroformu* w systemie cyrkulacji. W związku z wystąpieniem przekroczeń parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych w wodzie Zarządca basenu przeprowadził działania naprawcze mające na celu eliminację ww. przekroczeń i ich skuteczność potwierdził badaniami jakości wody.

Jakość ciepłej wody w natryskach odbiegała od wymagań określonych w obowiązujących przepisach z uwagi na przekroczenie liczby bakterii *Legionella* sp. w wodzie z natrysków w szatni. Zarządca basenu doprowadził jakość wody w wewnętrznej instalacji wody ciepłej do wyników zgodnych z przepisami.

Nie odnotowano w wodzie zanieczyszczeń kałowych i wymiotnych.

Mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników obiektu zarządzający pływalnią powinien dążyć do utrzymania wartości badanych parametrów na poziomie wskazanym w ww. rozporządzeniu.

Zarządca basenu w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowej informuje o rocznej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez właściwego inspektora sanitarnego zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Marta Łukaszewicz
z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Zespół Szkół Specjalnych w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 14, 64-200 Wolsztyn
2. aa

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1154, z późn. zm.).